

クリーンセンターいずニュース

令和8年8月 No.4



クリーンセンターいずは令和5年1月の稼働開始以降、事故やトラブルはなく、市民の皆様のご協力のもと順調に運転を続けています。令和7年度（令和7年4月から令和8年3月）の運転状況をお知らせします。

燃やせるごみの処理状況

令和7年度の搬入量 21,586t

《内訳》 伊豆市からの搬入量 8,492t (39.34%)
伊豆の国市からの搬入量 13,094t (60.66%)



	令和5年度	令和6年度	令和7年度
伊 豆 市	8,766 t	8,595 t	8,492 t
伊 豆 の 国 市	13,033 t	13,214 t	13,094 t
計	21,799 t	21,809 t	21,586 t

《参考》 1人1日当たりの燃やせるごみの量 約818g (ごみ量21,586t ÷ 2市の人口72,248人 ÷ 365日)

発電の状況

クリーンセンターいずでは、ごみの焼却熱を利用し蒸気タービンによる発電を行っています。発電された電気はごみ焼却施設の運転に利用するほか、施設利用されず余った電気については電力事業者に売電されています。また、余剰電力の一部については、伊豆市・伊豆の国市内の公共施設でも活用されています。

令和7年度の発電量 8,302,417kwh

《内訳》 施設内使用電力量 3,244,064kwh (39.07%)
余剰電力(売電)量 5,058,353kwh (60.93%)



	令和5年度	令和6年度	令和7年度
発 電 量	8,304,790 kwh	8,223,389 kwh	8,302,417 kwh
施 設 内 使 用	3,364,249 kwh	3,397,310 kwh	3,244,063 kwh
余剰電力(売電)	4,940,541 kwh	4,826,079 kwh	5,058,354 kwh
売 電 収 入	68,769,966 円	68,731,031 円	71,419,174 円

《参考》

1世帯当たりの年間電気消費量 3,911kwh (環境省:家庭部門のCO2排出実態統計調査)

クリーンセンターいずの発電規模 約2,100世帯分相当の発電量 (8,302,417kwh ÷ 3,911kwh)

排ガスの測定

焼却炉の煙突から排出される排ガスについて、年4回の検査を実施しており、すべての項目において基準値内の安全な運転が行われています。




項 目	単 位	自主基準	焼却炉	令和7年度			
				4月	7月	10月	1月
ばいじん	g/Nm ³	0.01	1号	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
			2号	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物 (SOx)	ppm	50	1号	10	16	20	8
			2号	7	9	9	8
窒素酸化物 (NOx)	ppm	100	1号	52	55	71	48
			2号	64	54	74	47
塩化水素 (HCl)	ppm	50	1号	29	33	20	12
			2号	13	34	43	21
水銀 (Hg)	μg/m ³	30	1号	1.1	4	0.48	0.83
			2号	0.18	0.42	0.99	0.27
ダイオキシン類 (DXNs)	ng-TEQ/m ³	0.05	1号	0.0000013	0.00016	0.0029	0.000042
			2号	0.000064	0.000051	0.000032	0.00000048

※ 基準値については、法定基準よりも厳しい自主基準値を設定しています。

周辺環境の測定

周辺地域における大気及び土壌環境について、基準内であることが確認されています。



【大気】 令和7年11月測定

項 目	環境保全目標	佐野地区	日向地区	雲金地区	大平地区	本立野地区
二酸化硫黄	0.04PPM 以下	0.001	0	0.001	0	0.001
二酸化窒素	0.04PPM 以下	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
浮遊粒子状物質	0.10mg /m ³ 以下	0.012	0.014	0.015	0.018	0.014
塩化水素	0.02PPM 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
水銀	40ng/m ³ 以下	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3
ダイオキシン類	0.6pg-TEQ/m ³ 以下	0.0054	0.0074	0.0044	0.0110	0.0120

【土壌】 令和7年10月測定

項 目	環境保全目標	佐野地区	日向地区	雲金地区	大平地区	本立野地区
ダイオキシン類	1000pg-TEQ/m ² 以下	6.4	0.85	0.11	0.55	0.058

佐野地区はクリーンセンターいずで測定

こみの搬入受付

- 受付日
月曜日～土曜日（祝日を含む、年末年始を除く）
- 受付時間
月曜日～金曜日 8:30～12:00、13:00～16:30
土曜日 8:30～12:00
※受付の際、伊豆市・伊豆の国市内で発生したごみであることを確認するため、運転免許証等の確認をさせていただきます。
- 受付品目
燃やせるごみ
可燃性の粗大ごみ（剪定枝、布団類、たたみ）
※ 詳細については、伊豆市・伊豆の国市のごみの分け方・出し方のガイドブックをご確認ください。



県道から施設への進入路を下り「**一般車**」の青色の表示に沿って計量棟まで進み受付を行ってください

施設見学・視察について

- クリーンセンターいずは見学コース（3階）が開放され、いつでも（土曜日・日曜日・祝日も）自由に見学することができます。
 - ◇ 開館時間：9:00～17:00
 - ◇ 休館日：12/29～1/3
- 団体等での見学・視察の際、施設の案内、説明が必要な場合には、事前の日程調整、予約申込みをお願いします。施設紹介の動画の視聴、施設職員による説明案内をさせていただきます。



見学コース

《説明案内付きの見学の申込みはこちらへ》

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合
TEL:0558-99-9292 FAX:0558-99-9293
E-mail:haikibutsukumiai@city.izu.shizuoka.jp

- ・ まずは、日程調整のお電話をください。
- ・ 日程確定後、「クリーンセンターいず」ホームページから申請用紙をダウンロードしてください。
<https://www.izes.ebara.com/>
- ・ 申請用紙に必要事項を記入して、メールまたはFAXにてお申し込みください。

《施設見学等の来館状況》

令和7年度は、1年間で4,258人の来館者がありました。

団体見学	30 件	961 人
行政視察	7 件	177 人
自由見学など	—	3,120 人



施設の開放について

3階の見学コースだけでなく、1階ロビーと芝生広場を開放しており、どなたでも自由に利用ができます。1階ロビーには自動販売機、絵本やおもちゃ、ベビーベッドの用意もあります。芝生広場では、夏にはビニールプール、ミストシャワーも設置しています。

熱中症の心配される時期にはクーリングシェルター（暑熱避難施設）として、また季節を問わず、お気軽に休憩等にお立ち寄りください。



■ 1 階ロビー



■ 芝生広場



(かまど型ベンチ)



災害時には「かまど」としての利用ができます。
地域の方との炊き出し訓練も行っています。

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

〒410-3201 静岡県伊豆市佐野456 TEL：0558-99-9292
ホームページ： <https://www.izuizunokunihaikibutsukumiai.jp/>

